

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 1/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Uchwyty do gazomierzy o rozstawach króćców przyłączeniowych :
130 mm, 250mm , 280mm i 335 mm.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

-Łączniki do gazomierzy w szeregu wymiarów R1, R1 1/2 , R 2
-Nakrętki do gazomierzy G 1 1/4, G2, G 2 1/2

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Do montażu w instalacjach zasilanych paliwami gazowymi wg PN-C-04750: 2011
przy ciśnieniu pracy do 10 kPa , w zakresie temperatur od -30°C do +60°C.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo Usługowe „WOJTEX” Wojciech Zaborowski
Tragamin 13 82-200 Malbork

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Dokonano oceny zgodności według Systemu 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

7. Krajowa specyfikacja techniczna :

AT/2015-03-13 wydana I/2015 +Aneks nr 1 z dnia 29.01.2016

Certyfikat zgodności 1/16

7a. Polska Norma wyrobu:

INiG PIB ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków -Sprawozdanie z labolatorium Nr.31/GM/2015

7b.Krajowa ocena techniczna :

INiG ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków – Certyfikat Zgodności 1/16

8. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Uchwyty gazomierzy	Ciśnienie pracy do 10 kPa zakres temperatur : od -30°C do +60°C	
Łączniki do gazomierzy	Ciśnienie pracy do 10 kPa zakres temperatur : od -30°C do +60°C	
Nakrętki do gazomierzy	Ciśnienie pracy do 10 kPa zakres temperatur : od -30°C do +60°C	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na
odpowiedzialność producenta .

Tragamin 02.01.2017

.....
miejsce i data wystawienia

WŁAŚCICIEL

Wojciech Zaborowski

Wojciech Zaborowski

.....
imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej